

Danilo B (ildani)

ALBUM SOTTOSTAZIONI

9 January 2011

Sommario

Allacciandomi all'idea proposta nell'articolo [album elettrico](#) ecco alcune mie foto di sottostazioni elettriche: trasformatori in cabina primaria, stalli con sbarre, sezionatori, interruttori, ecc.

Due trasformatori in cabina primaria



Due trafi nella cabina primaria di Carugo (CO)

Ho scattato le foto fuori dal piazzale senza la possibilità di entrare, non conosco quindi i dati dei trasformatori.

Stalli

Stalli composti da sbarre, sezionatori, interruttori, TA, TV

Trasformatore AT/MT



Trafo Tamini con primario AT e castelletto MT in una sottostazione in provincia di AO

I dati di questo trafo sono:

anno	1992
raffreddamento	ONAN
potenza nominale	16000 kVA
tensione nominale AT	132 $\pm$ 10 x 1,5% kV
corrente nominale AT	71,06 A
tensione nominale BT	5,125 kV
corrente nominale BT	1802 A
collegamento	Yyn0
massa olio	10 t
massa estraibile	17,5 t
massa totale	35 t
tipo cassa	sollevabile con trasformatore completo d'olio

Dettagli castelletto MT

Dettagli del castelletto MT con partenza cavi

Estratto da ["http://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Ildani:album-sottostazioni-a-t"](http://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Ildani:album-sottostazioni-a-t)