



Carlo Zanetti

INTERRUTTORE DEL NUOVO CONTATORE

28 November 2002

Domanda:

Nella presentazione del nuovo contatore elettronico Enel è indicato che "l'interruttore non sostituisce i dispositivi di sezionamento, protezione e manovra previsti dalla normativa tecnica vigente". Devo dedurre quindi che anche con l'interruttore del contatore aperto non sono al sicuro da eventuali folgorazioni???? Tra l'altro, nel depliant di presentazione del nuovo contatore è scritto chiaramente di abbassare l'interruttore generale prima di effettuare lavori sull'impianto elettrico!! L'interruttore in oggetto è un magnetotermico BTICINO simile a quelli che normalmente vengono installati proprio come dispositivi di sezionamento, protezione e manovra!! Cosa ne pensate?

Risponde Carlo Zanetti

Bisogna sempre ricordare che i dispositivi di sezionamento devono rispondere a particolari caratteristiche richieste dalle vigenti normative. Evidentemente l'interruttore realizzato da BTICINO per il nuovo contatore ENEL non è un dispositivo di sezionamento ma solo un dispositivo di manovra che quindi non può essere utilizzato in sostituzione dei dispositivi richiesti dalle normative. Ricordiamo anche che per la protezione delle persone dobbiamo installare un'interruttore con relè differenziale e il dispositivo installato sul nuovo contatore ENEL non è dotato di tale componente.

Carlo Zanetti>