



Carlo Zanetti

QUANDO LA 51N?

28 November 2002

Domanda:

1) Sull'interruttore generale di media tensione 20KV/in un cabina privata è obbligatoria la protezione con il relè 51N?

Risponde Carlo Zanetti

La protezione 51N è obbligatoria quando tra interruttore e trasformatore(qualsiasi sia la potenza di quest'ultimo) è presente un qualsiasi tratto di linea aerea o un tratto di linea in cavo con lunghezza superiore a 60 metri (disposizioni ENEL).

Carlo Zanetti