



Carlo Zanetti

PULSANTE DI EMERGENZA E GRUPPI ELETTROGENI

24 December 2002

Domanda:

Vorrei sapere se le norme relative all'installazione di gruppi elettrogeni, obbligano ad avere all'esterno dell'edificio dove è posto il gruppo, un pulsante di emergenza ed una valvola a strappo per intercettare il flusso di nafta al diesel in caso di emergenza.

Risponde Carlo Zanetti

La normativa relativa all'installazione di gruppi elettrogeni dice:purché i dispositivi di sicurezza e di emergenza siano sempre accessibili..... Traetene le considerazioni relative al caso. Buon Anno.

Carlo Zanetti