



Carlo Zanetti

TEMPO INTERVENTO DIFFERENZIALE DI TIPO A

20 January 2003

Domanda:

verifica tempo intervento differenziale di tipo A per alimentazione di PC collegati in rete tramite UPS , la prova strumentale consente lo sgancio differenziale ma non esegue la misura del tempo di intervento dello stesso; le norme di verifica impianti chiede ancora i tempi di intervento? quali sono le norme di riferimento?

Risponde Carlo Zanetti

I tempi di intervento vanno sempre ed ancora verificati. Le norme di prodotto sono CEI 23-18 e CEI 23-44. Le verifiche vanno svolte secondo CEI 64-8 per quanto riguarda gli impianti e secondo le norme di prodotto per i componenti.

Carlo Zanetti