



Zeno Martini (admin)

IL NEUTRO DI UN GRUPPO ELETTROGENO

12 March 2003

Domanda:

Un'utenza è alimentata in BT (TT) dall'ENEL e dispone di un GE (Gruppo Elettrogeno) per la continuità totale di esercizio in caso di interruzione. Domanda: il neutro del GE (centro stella) deve essere collegato a terra ?

Risponde admin

Il collegamento a terra del centro stella del generatore è indispensabile se si vuole mantenere il sistema di tipo TN-S. Omettere il collegamento a terra del centro stella di un generatore è ammesso se il generatore è di tipo mobile e per uso momentaneo (alimentazione provvisoria di carichi non fissi).