



Zeno Martini (admin)

DIFFERENZIALI E CONTATTI DIRETTI

12 June 2001

Domanda:

In un sistema IT senza neutro (trasformatore non di isolamento) ad una tensione nominale U di 230 V, la protezione contro i contatti diretti può avvenire tramite l'inserzione di interruttori differenziali ?

Risponde admin

La prima protezione dai contatti diretti è meccanica (grado di protezione IP >2x, apertura apparecchiature solo con attrezzi, interblocchi ecc.)Il differenziale è una protezione aggiuntiva contro i contatti diretti, una volta superate le barriere meccaniche. Deve avere una I_{dn}