



Zeno Martini (admin)

CAVI IN PASSERELLA

8 October 2006

Domanda:

Si possono posare in passerella i cavi N07V-K?

Risponde admin

La norma CEI 64-8, Tab.52.A. non ammette la posa su passerella di cavi senza guaina, qual è appunto il cavo tipo N07V-K.

Potrebbe a questo punto sorgere un dubbio relativo al conduttore di protezione. Non c'è esplicitamente detto, ma dal momento che il PE potrebbe essere anche nudo, non c'è alcuna ragione per impedire la posa di un PE N07V-K in passerella. Anzi, in caso contrario, la situazione porterebbe ad un assurdo evidentemente: sì il conduttore PE nudo, no isolato.